



7109. 12.03.17

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Самарская область,
г. Отрадный,
ул. Первомайская, 37
(место составления акта)

"25" апреля 2017 г.
(дата составления акта)

16⁰⁰ час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа с. Два Ключа муниципального района Исаклинский
Самарской области ИНН 6381018911
N 09-430-04-17-153-П

По адресу/адресам: 446572, Самарская область, Исаклинский район, с. Два Ключа,
ул. Речная, 2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 902-Р от 30.03.2017 г. заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.П. Трохинова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа с. Два Ключа муниципального района Исаклинский
Самарской области ИНН 6381018911

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"00" 00 00 г. с 00 час. мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.

"00" 00 00 г. с 00 час. мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/ 35 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора Тихонова Н. Н. 04.04.2017 г. 11-06 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тихонов Николай Евгеньевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: исполняющий обязанности директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области Тихонова Надежда Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Отчет по проведению энергетического обследования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует распорядительный документ, утвержденный техническим руководителем Потребителя, определяющий лиц из числа оперативного	нарушены требования п. 2.11.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок	И.о. директора Тихонова Н.Н.

	и оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии.	потребителей», утверждённые Минэнерго России №6 от 13.01.03г. и зарегистрированные Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее по тексту ПТЭЭП)	Устав
2.	Отсутствует распорядительный документ, утвержденный техническим руководителем Потребителя, определяющий перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала ответственных за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии.	нарушены требования п.2.11.15 ПТЭЭП	И.о. директора Тихонова Н.Н. Устав
3.	Не разработана инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	нарушены требования п. 1.8.1 ПТЭЭП	И.о. директора Тихонова Н.Н. Устав
4.	На средства учета электрической энергии в журнале не делаются отметки о всех ремонтах, калибровках и поверках.	нарушены требования п.2.11.11 ПТЭЭП	И.о. директора Тихонова Н.Н. Устав
5.	Потребителем не обеспечено рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению: на сетях освещения помещения школы 2 лампы накаливания не заменены на энергосберегающие.	нарушены требования п. 1.2.2 ПТЭЭП	И.о. директора Тихонова Н.Н. Устав
6.	На средства учета электрической энергии учреждения не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	нарушены требования п.2.11.13 ПТЭЭП	И.о. директора Тихонова Н.Н. Устав

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____ не выявлено _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Тихонов И.Е.
(подпись проверяющего)


Тихонова Н.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. распоряжение (копия) № 902-Р от 30.03.2017 г.
2. Предписание N 09-430-04-17-153-П от 25.04.2017г.

Подпись лица, проводившего проверку:


Государственный инспектор
(должность)


(подпись)

Тихонов И.Е.
(ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Тихонова Надежда Николаевна – исполняющий обязанности директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 25 " апреля 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))